



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5142BU0365

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Marston-Domsel GmbH Bergheimer Straße 15, D-53909 Zülrich
Vertreiber <i>distributor</i>	Marston-Domsel GmbH Bergheimer Straße 15, D-53909 Zülrich
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtmittel für Gewindeverbindungen für Gasinstallationen und Heißwasser, nichtaushärtend (5142)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Nichtaushärtendes Dichtmittel für Gewindeverbindungen für Gasgeräte
Modell <i>model</i>	Marston Universaldichtung
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 24-00095-AB02 vom 18.10.2024 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 751-2 (01.08.1997)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no. 07.10.2029 / 24-0461-GNV



31.10.2024 Cz A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Marston Universaldichtung	Klasse: B	

Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks***

Temperaturbereich/Druckbereich: -20...+125 °C / ≤ 0,2 bar

Anwendung: Gewindedichtmittel auf die Innen- und Außengewinde aufzubringen